



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.plCERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE
CE CERTIFICATE OF CONFORMITYnr CE/008/20
No. CE/008/20**Dostawca:** KRADEX Krzysztof Radzikowski
(Nazwa i adres) ul. Naddnieprzańska 32
Supplier: 04-205 Warszawa, Poland
(Name and address)**Producent:** KRADEX Krzysztof Radzikowski
(Nazwa i adres) ul. Naddnieprzańska 32
Manufacturer: 04-205 Warszawa, Poland
(Name and address)**Nazwa wyrobu:** Puste obudowy z materiału izolacyjnego.
Name of the product: Empty enclosures of insulating material.**Typ (model):** Seria series: ZP...; ZD...; Z...
Type (model):
(wykaz wykonań i parametrów na drugiej stronie certyfikatu)
(list of variations and parameters on the other side of the certificate)**Dane techniczne:** U_i: 500 V;
Technical data: IP68, IP54, IP00;
IK09, IK08, IK07, IK00.**Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y) zharmonizowanych(-ej):**
Aforesaid product complies with the requirements of the harmonized standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 62208:2011 (EN 62208:2011)	LA-20.042/20.017/1	SEP - BBJ

Spełnienie wymagań powyższych(-ej) norm(-y) daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:
Compliance with the requirements of the aforesaid standard(s) gives presumption of conformity with the essentials requirements specified in:

- Dyrektywie LVD 2014/35/UE (wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 2016-06-02, Dz. U. z 2016-06-08 poz. 806)
- LVD Directive 2014/35/EU (implemented into Polish law by MR decree of 2016-06-02, OJ 2016-06-08, item 806);

stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania CE.

accomplishing mandatory terms of CE marking.

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór i spełniających wymagania ww. norm(-y).

This certificate covers only the products with characteristics same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Ponadto, znakowanie CE powinno być umieszczone na wyrobach po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawieniu deklaracji zgodności WE, zgodnie z postanowieniami ww. dyrektyw(-y) (rozporządzenia/ustawy).

Moreover, CE marking shall be affixed on the products after technical documentation was prepared and EC declaration of conformity was issued, according to the aforesaid directive(s) (decree) regulations.

Niniejszy certyfikat traci ważność z datą ustania domniemania zgodności ww. norm(-y) zharmonizowanych(-ej) z zasadniczymi wymaganiami ww. dyrektyw(-y) (rozporządzenia/ustawy).

This certificate is valid until the date of cessation of presumption of conformity of the aforesaid harmonized standard(s) under the aforesaid directive(s) (decree/act).

Warszawa, 2020-08-31

Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body ManagerA. Rybski
Andrzej Rybski

Wykaz wykonań i parametrów: *List of variations and parameters:*

Typ Type	Wymiary Dimensions [mm]			Stopień ochrony Degree of protection	
	Wysokość Height	Szerokość Width	Głębokość Depth	Kod IK IK Code	Kod IP IP Code
ZP 240.190.75 (SET 1)	240,0	190,3	105,7	IK09	IP68 ¹⁾
ZP 240.190.75 (SET 2)	240,0	190,3	105,7	IK09	IP68 ¹⁾
ZP 210.140.60 JpH TM PC	209,7	139,8	60,1	IK07	IP68 ¹⁾
ZP 210.140.60 Jp TM PC	209,7	139,8	60,1	IK08	IP54
ZP 180.120.90 JH TM ABS	180,1	120,1	90,3	IK07	IP68 ¹⁾
ZP 180.120.90 JH TM PC	180,1	120,1	90,3	IK07	IP68 ¹⁾
ZP 180.120.90 JpH TM PC	180,1	120,1	90,3	IK07	IP68 ¹⁾
ZP 180.120.90 JpH TM ABS-PC	180,1	120,1	90,3	IK07	IP68 ¹⁾
ZP 180.120.90 JH TM PC + ZWM20	180,1	120,1	90,3	IK07	IP68 ¹⁾
ZP 180.120.90 JH TM ABS + ZWM20	180,1	120,1	90,3	IK07	IP68 ¹⁾
ZP 180.120.90 JpH TN PC + ZWM20	180,1	120,1	90,3	IK07	IP68 ¹⁾
ZP 180.120.90 JpH TM ABS-PC + ZWM20	180,1	120,1	90,3	IK07	IP68 ¹⁾
ZP 180.120.90 J TM ABS	180,1	120,1	90,3	IK08	IP54
ZP 180.120.90 J TM PC	180,1	120,1	90,3	IK08	IP54
ZP 180.120.90 Jp TM PC	180,1	120,1	90,3	IK08	IP54
ZP 180.120.90 Jp TM ABS-PC	180,1	120,1	90,3	IK08	IP54
ZP 150.100.75 JH TM ABS	150,0	100,0	75,0	IK07	IP68 ¹⁾
ZP 150.100.60 JH TM ABS	150,1	100,1	60,0	IK07	IP68 ¹⁾
ZP 150.100.60 UJH TM ABS	150,0	100,0	60,0	IK07	IP68 ¹⁾
ZP 150.100.45 UJH TM ABS	150,1	100,1	45,0	IK07	IP68 ¹⁾
ZP 150.100.75 J TM ABS	150,0	100,0	75,0	IK08	IP54
ZP 150.100.60 J TM ABS	150,1	100,1	60,0	IK08	IP54
ZP 150.100.60 UJ TM ABS	150,0	100,0	60,0	IK08	IP54
ZP 150.100.45 UJ TM ABS	150,1	100,1	45,0	IK08	IP54
ZP 120.80.75 JH TM PC	120,0	80,0	75,2	IK07	IP68 ¹⁾
ZP 120.80.60 JH TM PC	120,0	80,0	60,2	IK07	IP68 ¹⁾
ZP 120.80.60 JH TM ABS	120,0	80,0	60,2	IK07	IP68 ¹⁾
ZP 120.80.45 UJH TM ABS	120,4	81,6	45,2	IK07	IP68 ¹⁾
ZP 120.80.60 UJH TM ABS	120,4	81,6	60,2	IK07	IP68 ¹⁾
ZP 120.80.45 UJH TM PC	120,4	81,6	45,2	IK07	IP68 ¹⁾
ZP 120.80.60 UJH TM PC	120,4	81,6	60,2	IK07	IP68 ¹⁾
ZP 120.80.75 J TM PC	120,0	80,0	45,2	IK08	IP54
ZP 120.80.60 J TM PC	120,0	80,0	60,2	IK08	IP54
ZP 120.80.75 J TM ABS	120,0	80,0	75,2	IK08	IP54
ZP 120.80.60 J TM ABS	120,0	80,0	60,2	IK08	IP54
ZP 120.80.45 UJ TM ABS	120,4	81,6	45,2	IK08	IP54
ZP 120.80.60 UJ TM ABS	120,4	81,6	60,2	IK08	IP54
ZP 120.80.45 UJ TM PC	120,4	81,6	45,2	IK08	IP54
ZP 120.80.60 UJ TM PC	120,4	81,6	60,2	IK08	IP54
ZP 105.105.75 JpH2 TM PC	105,0	105,0	74,7	IK07	IP68 ¹⁾
ZP 105.105.75 JH TM ABS	105,0	105,0	74,7	IK07	IP68 ¹⁾
ZP 105.105.75 JH TM PC	105,0	105,0	74,7	IK07	IP68 ¹⁾
ZP 105.105.75 JpH TM ABS-PC	105,0	105,0	74,7	IK07	IP68 ¹⁾
ZP 105.105.75 JpH TM PC	105,0	105,0	74,7	IK07	IP68 ¹⁾
ZP 105.105.75 Jp TM PC	105,0	105,0	74,7	IK08	IP54
ZP 105.105.75 J TM ABS	105,0	105,0	74,7	IK08	IP54
ZP 105.105.75 J TM PC	105,0	105,0	74,7	IK08	IP54
ZP 105.105.75 Jp TM ABS-PC	105,0	105,0	74,7	IK08	IP54
ZD 1009 ABS V0	159,8	89,8	65,3	IK00	IP00
ZD 1006J ABS V0	107,0	90,0	65,2	IK00	IP00
ZD 1010 J ABS V0	177,8	89,8	65,3	IK00	IP00
Z 130 ABS	56,5	30,5	27,2	IK00	IP00

¹⁾ h = 1000 mm, t = 1 h

NC-A 20.245

Nr rej. reg. No. S-A-20-017

Rozdzielnik copy to:

- KRADEX Krzysztof Radzikowski
ul. Naddnieprzańska 32
04-205 Warszawa, Poland
- NC